



Surahammar 2019-03-08

Information om cisterner

När måste jag anmäla min cistern till Miljökontoret? Anmäl ska ske senast 4 veckor innan du:

- Installerar en cistern eller rörledningar avsedd för förvaring av mer än 1m³ diesel, eldningsolja eller spillolja.
- Installerar en cistern utomhus ovan mark som rymmer mellan 1-10 m³ och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja.
- Installerar en cistern inomhus som inte är inspekterbar runt om och/eller med rörledning ingjuten i golv.
- Börjar använda en avställd cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

Innehåll i anmälan

När du lämnar in anmälan om cistern ska följande information finnas med;

- Namn, adress och telefonnummer på den som är ansvarig för hanteringen.
- Situationsplan med placering av cisternen, brunnar, vattendrag o dyl.
- Beskrivning av cisternen/behållare och vilka försiktighetsåtgärder man avser att vidta t.ex. sekundärt skydd, nederbördsskydd, tätt material vid tankningsplats.

Hantering i vattenskyddsområde

Du är skyldig att skriftligt informera Miljökontoret om du planerar att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett om den ska förvaras i cistern, fat eller annan behållare.

Typ av cistern

| | |
|-------------------|---|
| K-cistern | Cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd |
| S-cistern | Cistern inklusive rörledningar som har ett mindre gott korrosionsskydd. Oftast tillverkade av stål eller stållegering |
| Skyddad S-cistern | Cistern inklusive rörledningar som har ett gott korrosionsskydd |

BRA ATT VETA

—
Anmäl din cistern senast 4 veckor innan installation till Miljökontoret.

—
Kontakta byggkontoret för bygglov för cisternen

—
Hanteras 250 liter brandfarlig vätska är du skyldig att skriftligt informera Miljökontoret

—
För information om ackrediterade kontrollföretag gå in på <http://www.swedac.se> och sök på cistern

—
Glöm inte och spara kontrollrapporten!



Återkommande kontroll och besiktning

Cisterner ska genomgå en första kontroll samt därefter återkommande kontroller med det intervall som anges i nedanstående tabell. Kontrollintervallen bestäms utifrån vilket korrosionsskydd anläggningen har samt om anläggningen är belägen utanför eller inom vattenskyddsområde. Med anläggningens korrosionsskydd menas dess svagaste del. Om en anläggning exempelvis består av en cistern med fullgott korrosionsskydd med tillhörande ledning, utan sådant skydd bestäms kontrollintervallet utifrån ledningens korrosionsskydd.

Bygg- och Miljönämnden kan kräva ett annat intervall i det enskilda fallet. Besiktningen ska utföras av ackrediterade kontrollföretag för kontroll av cisterner. Lista över ackrediterade företag finns på <http://www.swedac.se> sök på ordet *cistern*. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnads-skyddet fungerar. Många cisterner börjar rosta inifrån, vilket bara kan upptäckas vid en besiktning.

Besiktningintervall

När besiktningen är genomförd skrivs ett besiktningsprotokoll. Det ska förvaras hos den som använder tanken till dess att tanken skrotas. Protokollet ska på begäran kunna visas för myndigheten.

| Typ av cistern | Besiktningintervall |
|---|---------------------|
| K-cistern utomhus 1-10m ³ | Vart 12:e år |
| Skyddad S-cistern utomhus 1-10m ³ | Vart 12:e år |
| S-cistern utomhus 1-10m ³ | Vart 6:e år |
| K-cistern inomhus 1-10m ³ | Vart 12:e år |
| Skyddad S-cistern inomhus 1-10m ³ | Vart 12:e år |
| S-cistern inomhus 1-10m ³ | Vart 6:e år |
| K-cistern i mark (underjordisk) | Vart 12:e år |
| Skyddad S-cistern i mark | Vart 12:e år |
| S-cistern i mark (underjordisk) | Vart 6:e år |
| K-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning | Vart 6:e år* |
| Skyddad S-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning | Vart 6:e år* |
| S-cistern inom vattenskyddsområde utan invallning | Vart 3:e år** |

*Kan ökas till 12 år om tanken invallas och rörledningar är korrosionsskyddade

** Kan ökas till 6 år om tanken invallas och rörledningar är korrosionsskyddade.

Ombesiktning vid flytt, skada eller ändring

Cisternen ska revisionsbesiktigas om den har:

- Genomgått omfattande reparation eller ändring
- Kan ha skadats
- Ska användas under väsentligt ändrade förhållanden
- Har flyttats

Därefter ska en ny återkommande kontroll utföras. Intyget från besiktningen ska på begäran kunna uppvisas för myndigheten.



Kontakta andra myndigheter

Kontakta Bygghuset, telefon 0220-390 00 för frågor angående bygglov och hantering av brandfarliga varor.

Brandförsvaret ger upplysningar om brand-farliga varor telefon 018-727 30 20.

Skylta inom vattenskyddsområde

Cisterner som installeras inom vattenskyddsområde ska vid påfyllningsröret förses en skylt som upplyser om detta.